
Signature Not Verified
Digitally signed by Theodoros Moumtzaris
Date: 2007.08.09 09:42:15 EEST
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 352

2 Αυγούστου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΥ&ΚΠ/3257 (1)

Έγκριση χώρου εγκατάστασης βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων κοινότητας Λιβαδερου και καθορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών επεξεργασμένων λυμάτων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον ν. 2520/1940 περί Υγ. Διατάξεων.
2. Τους ν. 2218/1940 και 2240/1994 «περί Ν.Α.».
3. Την Υγ. Διατ. Ε1β/221/1965 ΦΕΚ 138 τ.β. όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».
4. Το ν. 2307/1995 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων»
5. Την υπ' αριθμ. 46399/1352/1986 Φ.Ε.Κ. 438 τ.β. υπουργική απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών».
6. Την υπ' αριθμ. 552/1984 Φ.Ε.Κ. 115 τ.β. κοινή απόφαση Νομαρχών.
7. Την από 13.4.2007 αίτηση της ΑΝ.ΚΟ για λογαριασμό Κοινότητας Λιβαδερου.
8. Το από 1.6.2007 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του προτεινόμενου χώρου με τον κωδικό ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Π3 (συνημμένοι χάρτες) για την εγκατάσταση του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων της κοινότητας Λιβαδερου.

Τον χαρακτηρισμό του ρέματος «ΚΑΚΟΣΤΑΛΟΣ» Κοινότητας Λιβαδερου αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων.

Τον καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων αποβλήτων μετρουμένων στο φρεάτιο εξόδου ως εξής

BOD5	< 25 mg/l
TSS	< 35 mg/l
SOD	< 125 mg/l
NH3-N	< 10 mg/l
N03-N	< 10 mg/l
P(ολικός)	< 5 mg/l
Διαλ. Ο2	> 5 mg/l
PH	6,5 - 8,5
Κολοβακτηριοειδή	< 200 ανά 100ml
Εντερόκοκκοι	< 200 ανά 100 ml
Σαλμονέλες	χωρίς παρουσία σε 1000 ml
Θερμοκρασία	< 28 ^{o}C

Απουσία τοξικών και επικινδύνων ουσιών.

Ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία να πληρούνται όσα αναφέρουν οι σχετικές διατάξεις για ευαίσθητους αποδέκτες, ώστε ο τελικός αποδέκτης μετά την είσοδο σ' αυτόν των επεξεργασμένων αποβλήτων να έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην κοινή απόφαση Νομαρχών με υπ' αριθμ. 552 ΦΕΚ 116/τ.β./2.3.1984.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Ιουλίου 2007

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ

Αριθμ. ΔΥ&ΚΠ/2709 (2)

Έγκριση χώρου εγκατέστασης βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων δήμου Αιανης και καθορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών επεξεργασμένων λυμάτων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον ν. 2520/1940 περί Υγ. Διατάξεων.

2. Τους ν. 2218/1940 και 2240/1994 «περί Ν.Α.».

3. Την υπ' αριθμ. Ε1β/221/1965 ΦΕΚ 138 τ.β. Υγ. Διατ. όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».

4. Το ν. 2307/1995 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».

5. Την υπ' αριθμ. 46399/1352/1986 Φ.Ε.Κ. 438 τ.β. υπουργική απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών».

6. Την υπ' αριθμ. 552/1984 Φ.Ε.Κ. 115 τ.β. κοινή απόφαση Νομαρχών.

7. Την από 22.3.2007 αίτηση της ΑΝΚΟ για λογαριασμό του Δήμου Αιανης.

8. Το από 1.6.2007 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του προτεινόμενου χώρου με τον κωδικό ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΒΚ1 για την εγκατάσταση του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων των Δ.Δ. Δήμου Αιανης.

Τον χαρακτηρισμό του ρέματος «ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ» Δήμου Αιανης ως ενδιάμεσο αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων με τελικό αποδέκτη την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου.

Τον καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων αποβλήτων μετρουμένων στο φρεάτιο εξόδου ως εξής

BOD5	< 25 mg/l
TSS	< 35 mg/l
SOD	< 110 mg/l
NH3-N	< 10 mg/l
N03-N	< 10 mg/l
P(ολικός)	< 5 mg/l
Διαλ.02	> 5 mg/l
PH	6,5 - 8,5
Κολοβακτηριοειδή	< 200 ανά 100ml
Εντερόκοκκοι	< 200 ανά 100 ml
Σαλμονέλες	χωρίς παρουσία σε 1000 ml

Απουσία τοξικών και επικινδύνων ουσιών.

Ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία να πληρούνται όσα αναφέρουν οι σχετικές διατάξεις για ευαίσθητους αποδέκτες, ώστε ο τελικός αποδέκτης μετά την είσοδο σ' αυτόν των επεξεργασμένων αποβλήτων να έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην κοινή απόφαση Νομαρχών με αριθμ. 552 ΦΕΚ 116/τ.β./2.3.1984.

Η απόφασή μας αυτή ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου Δήμος Αιανης θα πάρει την σχετική έγκριση από την ΔΕΗ ως προς τελικό αποδέκτη, που είναι η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, μια και η ΔΕΗ είναι ο νομέας και χρήστης του νερού αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Ιουλίου 2007

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ

Αριθμ. ΔΥ&ΚΠ/3932 (3)

Έγκριση χώρου εγκατάστασης βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Μεσιανής - Ροδίτη - Βαθύλακκου οικισμού Κουβουκλια Δήμου Σερβιων και καθορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών επεξεργασμένων λυμάτων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εχοντας υπ' όψη:

1. Τον ν. 2520/1940 περί Υγ. Διατάξεων

2. Τους ν. 2218/1940 και 2240/1994 «περί Ν.Α.».

3. Την Υγ. Διατ. Ε1β/221/1965 ΦΕΚ 138 τ.β. όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».

4. Το ν. 2307/1995 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».

5. Την υπ' αριθμ. 46399/1352/1986 Φ.Ε.Κ. 438 τ.β. υπουργική απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών».

6. Την υπ' αριθμ. 552/1984 Φ.Ε.Κ. 115 τ.β. κοινή απόφαση Νομαρχών.

7. Την από 8.5.2007 αίτηση της ΑΝ.ΚΟ για λογαριασμό του Δήμου Σερβιων.

8. Το από 11.5.2007 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του προτεινόμενου χώρου με τον κωδικό ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ Π1 για την εγκατάσταση του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων των Δ.Δ. Ροδίτη Μεσιανής Βαθύλακκου Οικισμού Κουβουκλια Δήμου Σερβιων

Τον μη χαρακτηρισμό του ρέματος «ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ» Δ.Δ. Μεσιανής ως ενδιάμεσο αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων με τελικό αποδέκτη την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου αλλά την μεταφορά των επεξεργασμένων λυμάτων με κλειστούς αγωγούς, οι οποίοι θα είναι στην κατάντη πλευρά του ρέματος ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ από αυτήν που είναι ο χώρος του βιολογικού σταθμού, μέχρι του σημείου μετά την πλαζ, στην μύτη του κολπίσκου και περίπου στο ύψος του κτίσματος που έχει η ΔΕΗ ώστε να έχουμε μεγάλο όγκο νερού και την μεγαλύτερη δυνατή αραίωση με τελικό αποδέκτη την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου.

Τον καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων αποβλήτων μετρουμένων στο φρεάτιο εξόδου ως εξής:

BOD5	< 20 mg/l
TSS	< 25 mg/l
SOD	< 80 mg/l
NH3-N	< 5 mg/l
N03-N	< 10 mg/l
P(ολικός)	< 5 mg/l
Διαλ.02	> 5 mg/l
PH	6,5 - 8,5
Κολοβακτηριοειδή	< 200 ανά 100ml
Εντερόκοκκοι	< 200 ανά 100 ml
Σαλμονέλλες	ycjpk παρουσία σε 1000 ml
Θερμοκρασία	< 28 °C

Απουσία τοξικών και επικινδύνων ουσιών.

Ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία να πληρούνται όσα αναφέρουν οι σχετικές διατάξεις για ευαίσθητους αποδέκτες, ώστε ο τελικός αποδέκτης μετά την είσοδο σ' αυτόν των επεξεργασμένων αποβλήτων να έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην κοινή απόφαση Νομαρχών με υπ' αριθμ. 552 ΦΕΚ 116/τ.β./2.3.1984.

Η απόφασή μας αυτή ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου Δήμος Σερβιων θα πάρει την σχετική έγκριση από την ΔΕΗ ως προς τελικό αποδέκτη, που είναι η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, μια και η ΔΕΗ είναι ο νομέας και χρήστης του νερού αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Ιουλίου 2007

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ

Αριθμ. ΔΥ&ΚΠ/4014 (4)

Έγκριση χώρου εγκατάστασης βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σερβιων, Λαβας, Καστανιάς Πλατανορευματος Δήμου Σερβίων και καθορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών επεξεργασμένων λυμάτων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εχοντας υπ' όψη:

1. Τον ν. 2520/1940 περί Υγ. Διατάξεων
2. Τους ν. 2218/1940 και 2240/1994 «περί Ν.Α.»
3. Την υπ' αριθμ. Ε1β/221/1965 ΦΕΚ 138 τ.β. Υγ. Διατ. όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».
4. Το ν. 2307/1995 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
5. Την υπ' αριθμ. 46399/1352/1986 Φ.Ε.Κ. 438 τ.β. υπουργική απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών».
6. Την υπ' αριθμ. 552/1984 Φ.Ε.Κ. 115 τ.β. κοινή απόφαση Νομαρχών.
7. Την από 11.5.2007 αίτηση της ΑΝ.ΚΟ για λογαριασμό του Δήμου Σερβίων
8. Το από 11.5.2007 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του προτεινόμενου χώρου με τον κωδικό Π1α για την εγκατάσταση του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων των Δ.Δ. Σερβίων, Λαβας, Καστανιάς, Πλατανορευματος Δήμου Σερβίων

Τον χαρακτηρισμό του ρέματος «ΚΟΛΙΤΣΑΚΙ» Δ.Δ. Σερβίων ως ενδιάμεσο αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων με τελικό αποδέκτη την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου.

Τον καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων αποβλήτων μετρουμένων στο φρεάτιο εξόδου ως εξής:

BOD5	< 20 mq/l
TSS	< 25 mg/l
SOD	< 80 mg/l
NH3 - N	< 5 mq/l
N03 - N	< 10 mq/l
P(ολικός)	< 5 mg/l
Διαλ.02	> 5 mg/l
PH	6,5 - 8,5
Κολοβακτηριοειδή	< 200 ανά 100ml
Εντερόκοκκοι	< 200 ανά 100 ml
Σαλμονέλλες	χωρίς παρουσία σε 1000 ml
Θερμοκρασία	< 28 °C

Απουσία τοξικών και επικινδύνων ουσιών.

Ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία να πληρούνται όσα αναφέρουν οι σχετικές διατάξεις για ευαίσθητους αποδέκτες, ώστε ο τελικός αποδέκτης μετά την είσοδο σ' αυτόν των επεξεργασμένων αποβλήτων να έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην κοινή απόφαση Νομαρχών με υπ' αριθμ. 552 ΦΕΚ 116/τ.β./2.3.1984.

Η απόφασή μας αυτή ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου Δήμος Σερβιών θα πάρει την σχετική έγκριση από την ΔΕΗ ως προς τελικό αποδέκτη, που είναι η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, μια και η ΔΕΗ είναι ο νομέας και χρήστης του νερού αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Ιουλίου 2007

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ

Αριθμ. ΔΥΠ οικ 3610 (5)

Καθορισμός αποδέκτη και όροι διάθεσης υγρών αποβλήτων (νερών ψύξης και αποπλύσεως καυσαερίων) ΔΕΗ Λήμνου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Ε1β/221/1965 Υγειονομική Διάταξη «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».
2. Την υπ' αριθμ. 5673/400/1997 ΦΕΚ 1928 υπουργική απόφαση.
3. Την από 27.4.2007 αίτηση της Kittiwake Hellas
4. Την από 9.7.2007 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 6 της υγειονομικής διάταξης Ε1β/221/1965 που συστήθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΥΠ3321/29.6.2007 απόφαση Νομάρχη Λέσβου, αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζουμε τα νερά του Βορείου Τμήματος του Κόλπου Αυλώνα Δήμου Μύρινας της νήσου Λήμνου κατάλληλα για αλιεία εδώδιμων οστρακόδερμων, κολύμβηση και κάθε άλλη χρήση, εκτός από τις περιοχές του σημείου εκβολής των υγρών αποβλήτων της ΔΕΗ σε ακτίνα 200μ.

2. Καθορίζουμε τους κατωτέρω ειδικούς όρους που θα πρέπει να πληρούν τα υγρά απόβλητα της ΔΕΗ που έχουν σαν αποδέκτη την ανωτέρω θαλάσσια περιοχή:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

α/α	Παράμετρος	Όρια
1	pH	7-9
2	Αύξηση Θερμοκρασίας νερού προσαγωγής	≤ 8°C
3	B.O.D.5	≤ 25 mg/l
4	C.O.D.	≤ 125mg/[
5	αιωρούμενα στερεά	≤ 35 mg/l
6	Χονδρά στερεά	άνευ
7	Απορρυπαντικά	≤ 5 mg/l βιοδιασπάσιμα κατά 80%
8	Λίπη - έλαια (ζωικά - φυτικά)	≤ 5 mg/l
9	Ορυκτά έλαια	≤ 1 mg/l
10	Αμμωνία-Ν	≤ 10mg/l
11	Νιτρώδη - Ν	≤ 1 mg/l
12	Νιτρικά - Ν	≤ 4 mg/l
13	Φωσφορικά-Ρ	≤ 0,2 mg/l
14	Θειώδη SO3	≤ 0,2 mg/
15	θειϊκά SO4	≤ 1000 mg/l
16	Υδρόθειο - H_2S	≤ 0,1 mg/l
17	Αργίλιον	≤ 1 mg/l
18	Αντιμόνιο	≤ 0,5 mg/l

19	Αρσενικό	≤ 0,1 mg/l
20	Βάριο	≤ 2 mg/l
21	Βηρύλλιο	≤ 3 mg/l
22	Βόριο	≤ 2mg/l
23	Βρόμιο	≤ 1 mg/l
24	Κάδμιο	≤ 0,05 mg/l
25	Χρώμιο$_3$	≤ 1 mg/l
26	Χρώμιο$_6$	≤ 0,2 mg/l
27	Κοβάλτιο	≤ 2mg/l
28	Χαλκός	≤ 0,2 mg/l
29	Κυανιούχα	≤ 0,1 mg/l
30	Φθόριο	≤ 2 mg/l
31	Σίδηρος	≤ 2 mg/l
32	Μόλυβδος	≤ 0,5 mg/l
33	Μαγγάνιο	≤ 1 mg/l
34	Υδράργυρος	≤ 0,01 mg/l
35	Μολυβδένιο	≤ 2 mg/l
36	Νικέλιο	≤ 0,5 mg/l
37	Φαινόλες	≤ 0,5 mg/l
38	Σελήνιο	≤ 0,02 mg/l
39	Άργυρος	≤ 0,5 mg/l
40	Κάλλιο	≤ 0,2mg/l
41	Κασσίτερος	≤ 1 mg/l
42	Τιτάνιο	≤ 2 mg/l
43	Ουράνιο	≤ 1 mg/l
44	Ψευδάργυρος	≤ 0,5 mg/l
45	Ολικά κολοβάκτηροειδή	≤ 1000/100ml
46	Κολοβακτηρίδια	≤ 200/100 ml
47	Χρώμα	να μην προσδιορίζεται χρωματομετρικά σε αραίωση 6:1
48	Οσμή	χωρίς ενοχλητικές οσμές
49	Ελεύθερο χλώριο	≤ 0,4 mg/l

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Παραδεκτές αποκλίσεις ορίζονται:

Για τα όρια κάτω του 0,1	άνευ
Για τα όρια από 0,11 έως 0,5	μέχρι 0,2 mg/l
Για τα όρια από 0,51 εως 0,9	μέχρι 0,4 mg/l
Για τα όρια από 1 έως 5	μέχρι 2 mg/l
Για τα όρια από 6 έως 10	μέχρι 4 mg/l
Για τα όρια από 11 έως 30	μέχρι 8 mg/l
Για τα όρια από 31 έως 50	μέχρι 20 mg/l
Για τα όρια από 51 έως 200	μέχρι 40 mg/l
Για τα όρια από 201 έως 500	μέχρι 80 mg/l
Για τα όρια από 501 και άνω	μέχρι 200 mg/l

3. Ο αγωγός εκβολής θα έχει μήκος τουλάχιστον 300μ και θα διέρχεται τουλάχιστον 10μ νοτίως της βόρειας βραχώδους ακτής και βορείως του αγωγού προσαγωγής πετρελαίου. Το σημείο εκβολής θα είναι σε βάθος τουλάχιστον 7μ.

4. Η επιχείρηση θα πρέπει να κατασκευάσει φρεάτιο δειγματοληψίας επισκέψιμο για λήψη δειγμάτων. Θα πρέπει επίσης να διατηρεί βιβλίο αναλύσεων, τις οποίες θα υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας. Μέθοδοι αναλύσεων ορίζονται οι μέθοδοι των ελληνικών προτύπων (εκδόσεως ΕΛΟΤ). Σε έλλειψη τούτων θα ακολουθούνται τα STADARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER BY AWWA, WPCF τελευταία πάντα έκδοση. Εφόσον χρησιμοποιείται άλλη μέθοδος θα έχει βαθμονομηθεί με βάση τις ανωτέρω μεθόδους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 10 Ιουλίου 2007

Ο Νομάρχης Λέσβου
ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Αριθμ. ΔΠΠ 3464 (6)

Καθορισμός χρήσεων παραχωρούμενων δημόσιων εκτάσεων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21Α/1996).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 221/1974.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1512/1985 περί καθορισμού χρήσεων παραχωρούμενων δημόσιων εκτάσεων.

4. Το υπ' αριθμ. 5975/8.6.2007 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας ΑΜ - Θ, με το οποίο ζητείται ο καθορισμός χρήσης γης για το υπ' αριθμ. 581α χέρσο κοινόχρηστο τεμάχιο έκτασης 4000 τ.μ. του αγροκτήματος Αράτου Ν. Ροδόπης, προοριζόμενο να παραχωρηθεί στην Σενούρ Πισκάλ Ισμαήλ του Αμέτ κάτοικο Αρχοντικών Ν. Ροδόπης για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στέγασης 200 προβάτων.

5. Το υπ' αριθμ. 16232/14.12.2006 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Ροδόπης.

6. Το υπ' αριθμ. 1676/27.11.2006 έγγραφο της Δ/νσης Τοπογραφικής Ν. Ροδόπης με συν. απόσπασμα διανομής

7. Το υπ' αριθμ. 3525/13.12.2006 έγγραφο της ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

8. Το υπ' αριθμ. 1377/13.12.2006 έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού ΑΜ. Θ

9. Το υπ' αριθμ. 3940/14.12.2006 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Ν. Ροδόπης.

10. Το υπ' αριθμ. 5055π.ε./10.1.2007 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ροδόπης.

11. Το υπ' αριθμ ΔΠΠ 6694/06/5.1.2007 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας Περιβάλλοντος Ν. Ροδόπης.

12. Την υπ' αριθμ. 44/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλύρας Ν. Ροδόπης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την χρήση για το υπ' αριθμ. 581α τεμάχιο, έκτασης 4000 τμ χέρσο κοινόχρηστο, όπως εμφαίνεται στο πρόχειρο απόσπασμα του αγρ/τος Αράτου Ν. Ροδόπης, διανομής 1931 της Δ/νσης Τοπογραφικής Ν. Ροδόπης, σαν κτηνοτροφική, προκειμένου να παραχωρηθεί στην Σενούρ Πισκάλ Ισμαήλ του Αμέτ, κάτοικο Αρχοντικών Ν. Ροδόπης για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 221/1974.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 27 Ιουνίου 2007

Ο Νομάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΑΓΡ/ΜΑ "ΑΡΑΤΟΣ"

Κομοτηνή 27-11-06

Αριθ. Πρωτ: 1676



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΕΒΡΟΥ
ΟΜ/ΚΟ ΔΙΑΜ/ΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
/ΝΣΗ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΡΧ. ΔΙΑΝΟΜΗ 1931

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΡΙΘΜ. ΤΕΜ.	ΕΚΤΑΣΙΣ ΣΤΡ.	Μ2	ΕΙΔΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΗΡΟΥΧΟΥ
581α	4	000	Χέρσο	Κοινόχρηστο - Προοριζόμενο να Παραχωρηθεί στον Σενούρ Πισκάλ - Ισμαήλ του Αμετ κάτοικο Αρχοντικών Ν. Ροδόπης για την Ανέγερση Σταυλικών εγκαταστάσεων.



ΣΗΜΕΙΟ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΓΣΑ X (m)	Y (m)
1	629319.931	4547364.750
2	629362.681	4547338.819
3	629321.191	4547270.419
4	629278.441	4547296.350

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 78 %

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27-11-06
Ε.Ν.
Ο Προϊστάμενος Δ/νση Τοπογραφικής
Ευάγγελος Σαμπιδόγλου
Τοπ/φος Μηχ/κός

Αριθμ. ΔΠΠ 2893 (7)

Καθορισμός χρήσεων παραχωρούμενων δημόσιων εκτάσεων

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21Α/1996).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 994/1979.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1512/1985 περί καθορισμού χρήσεων παραχωρούμενων δημόσιων εκτάσεων.

4. Το υπ' αριθμ. 5107/14.5.2007 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας ΑΜ - Θ, με το οποίο ζητείται ο καθορισμός χρήσης γης για το υπ'αρίθμ 437 χέρσο κοινόχρηστο τεμάχιο έκτασης 1735 τ.μ. του αγροκτήματος Ν. Καλλίστης Ν. Ροδόπης, προοριζόμενο να παραχωρηθεί στον Δήμο Αιγείρου Ν. Ροδόπης για κοινωφελείς σκοπούς.

5. Το υπ' αριθμ. 3105/2.4.2007 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Ροδόπης.

6. Το υπ' αριθμ. 503/16.4.2007 έγγραφο της Δ/νσης Τοπογραφικής Ν. Ροδόπης με συν. απόσπασμα διανομής

7. Το υπ' αριθμ. 1255/24.4.2007 έγγραφο της ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

8. Το υπ' αριθμ. 736/30.4.2007 έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού ΑΜ . Θ.

9. Το υπ' αριθμ. 1481/27.4.2007 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Ν. Ροδόπης.

10. Το υπ' αριθμ. 1240/8.5.2007 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ροδόπης.

11. Το υπ' αριθμ ΔΠΠ 2465/31.5.2007 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας Περιβάλλοντος Ν. Ροδόπης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την χρήση για το υπ' αριθμ. 437 τεμάχιο, έκτασης 1735 τ.μ. χέρσο κοινόχρηστο, όπως εμφαίνεται στο πρόχειρο απόσπασμα του αγρ/τος Ν. Καλλίστης Ν. Ροδόπης, διανομής 1998 της Δ/νσης Τοπογραφικής Ν. Ροδόπης, σαν Βιοτεχνική, προκειμένου να παραχωρηθεί στον Δήμο Αιγείρου Ν. Ροδόπης για: α) στάθμευση δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων και β) αποθήκευση αποχιονιστικού αλατιού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 994/1979.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 27 Ιουνίου 2007

Ο Νομάρχης

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ

Αριθ. Πρωτ: 503

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΕΒΡΟΥ
ΝΟΜ/ΚΟ ΔΙΑΜ/ΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦ: Κ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ
ΤΗΛ. 25310-29888

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡ/ΤΟΣ "Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗ"

ΔΙΑΝΟΜΗ 1998 (ΚΑΜΠΟΣ)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΡΙΘΜ. ΤΕΜ.	ΕΚΤΑΣΙΣ ΣΤΡ.	Μ2	ΕΙΔΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΗΡΟΥΧΟΥ
437	1	735	Χέρσο	Κοινόχρηστο Προορισμένο να παραχωρηθεί
				στον Δήμο ΑΙΓΕΙΡΟΥ Ν. Ροδόπης ως χώρος
				α) Σταθμευσης δημοτικών οχημάτων κ. Μηχα-
				νημάτων και
				β) Αποθήκευσης αποχιονιστικού Αλατιού.

Β

412
436
437
4108
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
→ προς Κομοτηνή
ΠΑΛΑΙΑ ΟΔΟΣ
20500
22000

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 78 %

Ο Συνεργάτης

Κ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 16-4-2007
Ε. Ν.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπογραφικής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**23104 23956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**2410 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**210 4135228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**26610 89122**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**2610 638109**	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πεδιάδος 2	**2810 300781**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**26510 87215**	**ΜΥΤΙΛΗΝΗ** - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1	**22510 46654**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**25310 22858**		

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α΄	225 €	190 €
Β΄	320 €	225 €
Γ΄	65 €	Δωρεάν
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν
Δ΄	160 €	80 €
Α.Α.Π.	160 €	80 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	2.250 €	645 €
Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Α.Σ.Ε.Π.	70€	Δωρεάν
Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.	-	450 €

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: **α)** Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και **β)** για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr